

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»**  
662972, ЗАТО Железнодорож Красноярского края, г. Железнодорож, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**  
662972, ЗАТО г. Железнодорож Красноярского края, г. Железнодорож, ул. Красноярская, 49  
Тел.: (391-9) 76-97-10, ogpn Ugps2 @ mail.ru

**Предписание № 52/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-  
вращению угрозы возникновения пожара**

**Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Железнодорожский кадетский корпус»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 26 марта 2021 года № 52 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 16.04.2021 г. по 16 ч. 00 мин. 17.05.2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Железнодорожский кадетский корпус»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железнодорож, г. Железнодорож, улица Горького, 56, 56 Б совместно с директором КГБОУ «Железнодорожский кадетский корпус» Войновым Владимиром Васильевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Ул. Горького, 56			
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о воз-	ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлени-	01.03.2023	



	возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей). Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации и требует замены.	см. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.5.1.7 ГОСТ Р 541014-2010.		
2	Выбор типа огнетушителей № 1-55 на объекте защиты произведен не в соответствии с приложением № 1 и № 2 Правил противопожарного режима.	п.397 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2023	
3	В коридоре на 2 этаже спального корпуса (левое крыло) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2023	
4	В кабинете № 2-08 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2023	
5	В тренажерном зале допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2023	
Ул. Горького, 56 Б				
6	В мастерской допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"17" мая 2021 года



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Войнов Владимир Васильевич – директор КГБОУ «Железнодорожный кадетский корпус»

(должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

17" мая 2021 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)