

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»**  
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**  
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn\_ugps2 @ mail.ru

**Предписание № 34 /1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении ме-  
роприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара  
Краевому государственному бюджетному общеобразовательному  
учреждению «Железногорский кадетский корпус»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 03 мая 2018 года № 34 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. 14.05.2018 г. по 12 ч. 00 мин. 25.05.2018 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Горького, 56 совместно с директором КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» Войновым Владимиром Васильевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии (центральный корпус с северной стороны № 2).	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.12 г.	30.09.2018	

Телефон доверия - 761800

Входящий № 137

« 18 » МАЯ 2018г

Подпись



2.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии (центральный корпус).	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.12 г.	30.09.2018	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФНС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"25" мая 2018 года



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

директор КГБОУ «Железногорский кадетский корпус»

Войнов В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

"25" мая 2018 года

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»**

662972, ЗАТО Железнодорожк Красноярского края, г. Железнодорожк, ул. Ленина, 54

Тел.: (391-9)73-39-82. ugps2 @ atomlink.ru

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**

662972, ЗАТО г. Железнодорожк Красноярского края, г. Железнодорожк, ул. Ленина, 54

Тел.: (391-9)73-39-08, 73-39-30. ogpn Ugps2 @ mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

(место составления акта)

25 мая 2018 г.

(дата составления акта)

по адресу: 662972, Красноярский край,

ЗАТО Железнодорожк, г. Железнодорожк.

ул. Ленина, 54, кабинет 213

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 34**

По адресу/адресам:

Красноярский край, ЗАТО Железнодорожк, г. Железнодорожк, ул. Горького, 56

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 03 мая 2018 г № 34 о

проведении внеплановой \ выездной проверки юридического лица

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая проверка в отношении:

Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Железнодорожкский

кадетский корпус»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«14» мая 2018 г с 10 час.30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 часа

«25» мая 2018 г с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 дня / 2,5 часа

Акт составлен:

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:



(заполняется при проведении выездной проверки)

Войнов Владимир Васильевич – директор КГБОУ «Железнодорожный кадетский корпус»  
ознакомлен с распоряжением о проведении проверки и ему вручена копия распоряжения  
14 мая 2018 года в 10 час. 30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо, допустившее проверку:

Карабанова Ксения Александровна – инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должностное лицо (должностных лиц))

управление ФПС России № 2 МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ

проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

(указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

(с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Войнов Владимир Васильевич – директор КГБОУ «Железнодорожный кадетский корпус»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность)

руководителя (ного должностного лица (должностных лиц)) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В период проверки проведен с работниками и учащимися КГБОУ «Железнодорожный кадетский корпус» инструктаж о пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий, а также практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания.

В ходе проведения внеплановой проверки:

Проверено исполнение мероприятия предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 10/1/1 от 28 февраля 2017 года, срок выполнения которого истек 01.05.2018. Указанным предписанием предлагалось к исполнению 2 мероприятия. Мероприятия № 1, 2 не выполнены в установленный срок.

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3
	Ул. Горького, 56	
1.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии (центральный корпус с северной стороны № 2). Основание: п. 24 Правила противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.12 г.	Войнов В.В. – директор КГБОУ «Железнодорожный кадетский корпус»

2.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждения на крыше здания в исправном состоянии (центральный корпус). Основание: п. 24 Правила противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.12 г.	Воинов В.В. – директор КГБОУ «Железнодорожный кадетский корпус»
----	--	---


• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнены мероприятия № 1,2 предложенные к выполнению предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 28.02.2017 № 10/1/1, со сроком устранения 01.05.2018 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые к акту документы:

1. Объявление лица, на которого возлагается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 1 л.
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.05.2018 № 34/1/1.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Карабанова Ксения Александровна, инспектор  
ОФЧПН ФГКУ «Специальное управление ФПС  
№ 2 МЧС России» - государственный инспектор  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС  
России» по пожарному надзору

\_\_\_\_\_  
( фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных  
лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)



*Коп*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**С актом проверки ознакомлен,  
акт со всеми приложениями получил:**

Войнов Владимир Васильевич – директор  
КГБОУ «Железнодорожный кадетский  
корпус»

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» мая 2018 г.

*В*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)